

Boniewo, dnia 28.12.2017 rok

ZPiPF.17. 2017

Dot. postępowania : **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek**

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyła odpowiedź do otrzymanych zapytań :

Ad.1 Tak. Gmina akceptuje mieszanki warstwy podbudowy według WT-1 2014 oraz WT-2 2014

Ad.2.

Wycenę należy wykonać na podstawie przedmiaru załączonego do SIWZ.

Ad.3.

grubości podbudowy 15 cm

Ad.4.

TAK . Przedmiotowe zadanie nie przewiduje wykonania warstwy odsączającej z piasku g. 10 cm

Ad.5. :

TAK. W ramach zadania nie będą przewidziane jakiegokolwiek roboty ziemne .

Ad.6.

NIE. Zamówienie nie obejmuje robót polegających na ścinaniu oraz profilowaniu poboczy.

Ad.7.

kruszywo na pobocza frakcji 0/31,5 mm


WÓJT
mgr inż. Marek Klimkiewicz