

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

dotyczy: Wymiana /ułożenie podłogi w jadalni stołówki Zespołu Szkół w Boniewie.

Proszę o informację:

1. Zakładamy, że chodzi o położenie paneli winylowych LVT.

Proszę o podanie grubości całkowitej panela (występują grubości: 2,0mm, 2,2mm, 2,5mm) oraz grubości warstwy użytkowej (występują grubości: 0,3mm, 0,4mm, 0,55mm, 0,7mm).

2. Podłoże pod panele LVT musi być mocne, suche i równe. Na dzień dzisiejszy wiemy, że na podłodze położone są płytki gresowe, które powinny być przeszlifowane, zagrunтовane odpowiednim gruntem z piaskiem kwarcowym i na to powinna być wylana masa samopoziomująca o grubości min. 3,0 mm np. produkcji firmy Uzin.

a) czy Inwestor życzy sobie tak przygotowane podłoża i dopiero położenie panela LVT ?

3. Listwy cokołowe przyścienne są różne i w różnych cenach.

Proszę o informację:

- czy mają być tanie z PCV

- czy drewniane

- czy bardzo trwałe produkcji firmy Doolken. Wysokość 8 cm lub 10 cm, w całości pokryte PVC w różnych kolorach.